






























LEGENDA			
	CENTRALE RIVELAZIONE INCENDIO		QUADRO ELETTRICO GENERALE
	RIVELATORE OTTICO DI FUMO		QUADRO ELETTRICO ZONA
	SEGNALATORE PER RIVELATORE OTTICO DI FUMO NEL CONTROSOFFITTO		QUADRO ELETTRICO CED
	PULSANTE MANUALE DI SPEGNIMENTO		QUADRO ELETTRICO SALA 112
	SELETORE A CHIAVE INIBIZIONE SCARICA		QUADRO ELETTRICO SALA 118
	PULSANTE MANUALE ALLARME INCENDIO		CENTRALE DI COMANDO IMPIANTO AEROSOL
	PANNELLO OTTICO/ACUSTICO "ALLARME INCENDIO"		
	PANNELLO OTTICO ACUSTICO CON SCRITTA "EVACUARE IL LOCALE"		
	PANNELLO OTTICO ACUSTICO CON SCRITTA "VIETATO ENTRARE SPEGNIMENTO IN CORSO"		
	GENERATORE DI AEROSOL DI POTASSIO DA 2,210 Kg - NEL LOCALE		
	GENERATORE DI AEROSOL DI POTASSIO DA 2,210 Kg - CONTROSOFFITTO		
	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE TIPO A-B-C DA 6 Kg		
	ESTINTORE PORTATILE A CO ₂ (ANIDRIDE CARBONICA)		
	IDRANTE A MURO - UNI 45		
	TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO		
	MANIGLIONE ANTIPANICO		
	PORTA REI		
	FILTRO A PROVA DI FUMO		
	ZONA NON OGGETTO DI INTERVENTO		
	DELIMITAZIONE COMPARTIMENTI ANTINCENDIO REI 120		
	PERCORSO DI USCITA ORIZZONTALE		
	PERCORSO DI USCITA VERSO IL BASSO		
	TARGA LUMINOSA CON INDICAZIONE USCITA DI EMERGENZA		
	ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA		

3

	Ing. Nicolò Rizzo STUDIO TECNICO Via Duchessa, 29/c 91014 - C. MARE DEL GOLFO (TP) P. Iva: 02566770810 mail: studionrizzo@gmail.com sito: www.studionrizzo.it	REGIONE SICILIANA Comune di Palermo
Lavori per realizzazione della nuova centrale operativa 118 - Bacino Palermo - Trapani e NUE 112 presso l'ala sinistra del secondo piano del Padiglione di Medicina del P.O. Civico.		
PROGETTO IMPIANTO ANTINCENDIO		
IL COMMITTENTE Ospedale Civico Di Cristina Benfratelli Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Vincenzo Campo	data: <u>Ottobre 2016</u>	Tav. n. 2
Il Direttore Generale dell'Azienda Dott. Giovanni Migliore		ELENCO ELABORATI ① Relazione specialistica ② Impianto di rilevazione e spegnimento incendi
IL TECNICO PROGETTISTA Ing. Nicolò Rizzo	timbro e firma	