





**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

DETERMINA n. 21 TEC/2020 del 23-04-2020

OGGETTO: Lavori urgenti di riparazione del gruppo elettrogeno del pad. 24 – Ditta “Elettromeccanica Mangano” - CIG Z1D2C43469

U.O.C. Gestione Tecnica	U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO
<p>Proposta n. <u>20</u> del <u>16-04-2020</u></p> <p><input type="checkbox"/> Non comporta spese e/o oneri a carico del bilancio</p> <p>Il Responsabile UOS Gestione Manutenzioni Impianti Ing. E. Basilico</p> <p></p> <p>Il Direttore U.O.C. Servizio Tecnico Arch. G.A. Bono</p> <p></p>	<p>VERIFICA CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2020</p> <p>N° Conto economico <u>5-03-02-01-0102</u></p> <p>N° Conto patrimoniale _____</p> <p>Budget assegnato anno 2020 (euro) <u>7.885.000,00</u></p> <p>Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto ed i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del budget aziendale</p> <p>STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET <u>U. TECNICA</u></p> <p>Scheda budget allegata datata <u>16/04/2020</u></p> <p>Il Responsabile del Procedimento </p> <p>Il Direttore dell'U.O.C. Dott.ssa R. Di Fresco </p>

Ai sensi della Legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita con la L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica Arch. Giuseppe Antonio Bono

L'anno duemilaventi il giorno ventatré del mese di aprile, nella sede della U.O.C. Gestione Tecnica dell'Azienda A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo in forza delle funzioni delegate espressamente attribuite con deliberazione del Direttore Generale n. 172 del 23/05/2019, assistito da Bilissimo Scopino, quale segretario verbalizzante adotta la seguente determina:

Il Direttore della U.O.C. Gestione Tecnica Arch. Giuseppe A. Bono,

Visto la relazione prot. 822 del 31/01/2020 (all A) dell'ing. Ernesto Basilico Responsabile dell'U.O.S. Gestione Manutenzioni impianti, con cui si comunica l'avvenuta riparazione del gruppo elettrogeno a servizio del padiglione 24 denominato "Polo oncologico";

Considerato che il fermo del gruppo elettrogeno avrebbe comportato la chiusura delle 4 sale operatorie ed il conseguente blocco delle attività chirurgiche dell'intero padiglione;

Visto il consuntivo di spesa (All B) presentato dalla ditta Elettromeccanica di Domenico Mangano prot. 7/C nm del 03/02/2020, con cui si comunica che il costo totale della riparazione del gruppo elettrogeno ammonta ad Euro 4.496,00+iva;

Visto il parere di congruità positivo espresso, in calce al consuntivo di cui al punto precedente, dall'ing. Ernesto Basilico responsabile dell'UOS Gestione Manutenzione Impianti;

Considerato che la ditta sopracitata è autorizzata da casa madre (Ausonia) ad intervenire sulle macchine di propria produzione e che già altre volte tale ditta era intervenuta per effettuare riparazioni sullo stesso gruppo;

Considerato inoltre che la manutenzione straordinaria dei gruppi elettrogeni non è ricompresa all'interno degli oneri a canone del Servizio Energia affidato alla ditta Guerrato;

Visto il CIG Z1D2C43469 (All. C) attribuito il 28/02/2020 dalla Autorità Nazionale Anticorruzione al presente affidamento;

Vista la regolarità del DURC n° 19630270 (All. D) rilasciato dall'INAIL il 23/12/2019 ed avente scadenza il 21/04/2020;

Atteso che si può procedere all'affidamento in quanto lo stesso rientra nella fattispecie di cui all'art 36 comma 1 lettera a del DLGS.50/16 e s.m.i.;

Dare atto che il costo del presente provvedimento di complessivi €. 5.485,12 (iva compresa) va imputato sul conto 5.03.02.01.0102 "Riparazione impianti";

Preso atto della regolarità dell'istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata;

Dato atto che il dirigente proponente il presente provvedimento sottoscrivendolo attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art3 del DL 23 ottobre 1996 n°543 come modificato dalla L 20 dic 1996 n°639 e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L 6 nov 2012 n°190 nonché nell'osservanza dei contenuti del piano aziendale della prevenzione della corruzione 2020-2022;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui riportati,

di approvare l'affidamento della riparazione del gruppo elettrogeno del pad 24 alla ditta Elettromeccanica di Domenico Mangano ai sensi dell'art. 36 comma 1.lett a) del DLgs 50/16 e smi per un importo di 4.496,00+iva;

di dare atto che il costo del presente provvedimento di complessivi €.5.485,12 iva compresa sarà imputato sul conto 5.03.02.01.0102 "Riparazione impianti";


di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione generale, al collegio sindacale ed alla UOC Economico-Finanziaria;

di pubblicare il presente provvedimento sul sito web aziendale nella sezione "Determine dirigenziali";


di dare atto ex art.6 bis L 241/1990 che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitti di interesse per il RUP e per chi lo adotta.

disporre che gli allegati "A", "B" "C" e "D" costituiscano parte integrante del presente provvedimento.

Il Segretario Verbalizzante



IL DIRETTORE
U.O.C. Gestione Tecnica
Arch. Giuseppe Antonio Bono



PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 26-04-2020 al giorno _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Determina non soggetta al controllo preventivo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA

Per decorso il termine di giorni 10 dalla data di pubblicazione

Determina non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni



Den. Amm. : A.R.N.A.S.
Cod. AOO : DIRAZI
N. Prot. : 0000822
Data Prot. : 31-01-2020 12:46:14
Tipo Reg. : Interno
Cod. Reg. : REG_INT_191217170702_1

ALL A

Civico Di Cristina Benfratelli



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO
NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

U.O.C. Gestione tecnica
Piazza Nicola Leotta, 4
90127 Palermo

Prot. 822 del 31/01/2020

A: Direttore Servizio tecnico

Oggetto : Riparazione del gruppo elettrogeno del pad.24 - Relazione tecnica

La ditta Guerrato ha segnalato nel corso degli ultimi giorni del 2019 frequenti disservizi relativi al gruppo elettrogeno del pad. 24.

La ditta Guerrato, vista la tipologia del guasto dichiarava di non poter intervenire con proprio personale ma di avere necessità dell'intervento diretto di casa madre.

Per evitare di creare eccessive interruzioni alle attività delle sale operatorie ho quindi provveduto ad interpellare immediatamente la ditta Mangano specializzata nel settore ed autorizzata da casa madre (Ausonia) che già altre volte era intervenuta per manutenzioni nello stesso gruppo elettrogeno.

Giorno 02/01/2020 è stato quindi effettuato un intervento di riparazione che ha consentito la ripresa delle attività delle sale operatorie del pad.24.

Il costo presunto di tale intervento è di €. 4.500,00+iva.

Tanto per quanto di competenza.

Distinti saluti

L'ingegnere dirigente
Ing. Ernesto Basilico

ELETTROMECCANICA di **domenico mangano** & C. s.a.s.

Via Enzo ed Elvira Sellerio, 29/31 (già via Siracusa, 29/31) 90141 PALERMO - Tel. 091 6259537 - Fax 091 349506
 Web: <http://www.elettromeccanicamangano.it> - E-Mail: info@elettromeccanicamangano.it

Trasmissione E-Mail - nr. di pag. 3

Palermo li, 03 / 02 / 2020

Ns. prot. n° 007 / C nm

Rev. n° 01

Spett.le A.R.N.A.S.

Azienda Ospedaliera di Rilievo
 Nazionale e di Alta Specializzazione
 Civico - Di Cristina – Benfratelli
 Sede legale e Uffici
 Piazza Nicola Leotta, 4
 90127 PALERMO
 C.F./P.IVA: 05841770828
 tel 0916661111

PEC: ospedalecivicopa@pec.it

C/A Ing. Ernesto Basilico

logistica@arnascivico.it

Tel. 0916662330

Da Ing. Antonino Mangano

Oggetto: Consuntivo di spesa per i lavori di riparazione del quadro elettrico di gestione parallelo dei gruppi elettrogeni a servizio del pad. N° 24 nuovo oncologico, Ospedale Civico di Palermo.

In seguito alle Vs. richieste ed agli interventi effettuati con la presente per rendicontarvi quanto segue.

Negli ultimi giorni dell'anno si è verificato un guasto sulla centralina di gestione del parallelo e commutazione, che ha comportato diversi avviamenti del gruppo N° 1 da cui è emerso che le batterie installate non erano efficienti, pertanto in data 30/12/2019, le stesse sono state invertite con il gruppo N° 1 (il gruppo N° 2 è fuori servizio per problematiche al sistema di alimentazione carburante).

Da una verifica sulla scheda di gestione del parallelo (DEIF - Mains), si è potuto accertare che la stessa, non rilevava correttamente il valore della tensione di rete (315 Vac su due fasi a fronte di 400 Vac effettivi) comportando avviamenti intempestivi del gruppo elettrogeno e la relativa commutazione anche in presenza della tensione di rete.

In considerazione che tali parametri andavano oltre il range di regolazione della centralina, al fine di far rientrare l'emergenza, mantenendo il gruppo elettrogeno in automatico, è stato installato in modo provvisorio un nostro trasformatore trifase elevatore da 1.000 VA che ha riportato fittiziamente i valori di tensione, rilevati dalla centralina, entro le soglie.

Al termine dell'attività sono state effettuate con esito positivo delle prove di commutazione a vuoto ed a carico.

La centralina in questione risalente a circa 9-10 anni addietro, ad oggi è stata sostituita dal costruttore DEIF con nuove versioni, pertanto al fine dell'interfacciamento con la logica del quadro, dove sono presenti altre due centraline di gestione dei gruppi della stessa marca, è stato necessario coinvolgere il costruttore del quadro elettrico, ditta Ausonia S.p.A., che ci ha supportato con un intervento effettuato in data 02/01/2020, con la fornitura e posa in opera di una nuova centralina della stessa marca, compatibile con la precedente, ma che ha avuto la necessita di un downgrade del software installato al fine di renderla compatibile.

Al termine dell'attività sono state effettuate con esito positivo le prove di commutazione a vuoto ed a carico con il gruppo N° 1, mentre il gruppo N° 2 è stato posto in blocco poiché presenta un problema al sistema di alimentazione carburante e le batterie di avviamento recuperate dal gruppo N° 1 non risultano adeguate ad effettuare ulteriori prove.

La scrivente agisce nella qualità di ditta manutentrice fiduciaria della casa madre Ausonia S.p.A., coadiuvata dal servizio tecnico specializzato della stessa azienda.

Parte economica:

Intervento del 30/12/2019 compreso materiale di consumo ed attrezzature € 586,00

Intervento del 02/01/2020 compreso materiale di consumo ed attrezzature € 1.270,00

Fornitura nuova scheda di controllo commutazione e parallelo € 2.640,00


Totale lavori sommano complessivamente € 4.496,00

oltre I.V.A. 22%

Condizioni Generali:

Inizio lavori: lavori già eseguiti.
Pagamento: bonifico bancario 60gg.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

ELETTROMECCANICA *domenico mangano*
IL DIRETTORE TECNICO
Ing. Antonino Mangano


Si ritiene il consuntivo congruo





ANAC

Autorità Nazionale Anticorruzione

Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista comunicazioni dati](#) [Dettaglio CIG](#)

Utente: Ernesto Basilico

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: ARNAS CIVICO - DI CRISTINA - BENFRATELLI - AREA TECNICA

Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z1D2C43469
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 4.496,00

Oggetto	Riparazione quadro elettrico gruppo elettrogeno Ausonia pad 24
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Contratto non attivo presso il soggetto aggregatore (di cui all'art. 9, commi 1 e 2 del DL 66/2014) di riferimento o Consip e mancanza di accordi di collaborazione tra questi al momento della richiesta del rilascio del CIG

[Annulla Comunicazione](#) [Modifica](#)

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

ALL D

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_19630270	Data richiesta	23/12/2019	Scadenza validità	21/04/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ELETTROMECCANICA DI DOMENICO MANGANO & C SAS
Codice fiscale	04134920828
Sede legale	VIA ENZO ED ELVIRA SELLERIO, 29/31 90141 PALERMO (PA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.