




**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Civico Di Cristina Benfratelli  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

**DETERMINA n. 32**

**del 21-05-2020**

**OGGETTO:** Lavori per riparazione della termoregolazione Sauter Italia S.p.A. del Gruppo Frigo marca Clivet a servizio dell'impianto di climatizzazione del piano primo e secondo del pad 12.

<p>U.O.C. _____</p> <hr/> <p>Proposta n. <u>35</u> del <u>21-05-2020</u></p> <p><input type="checkbox"/> Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio.</p> <p style="text-align: center;">L'estensore (Arch. V. Campo)</p>  <p style="text-align: center;">Il Direttore U.O.C. Gestione Tecnica (Arch. G.A. Bono)</p> 	<p>U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO VERIFICA CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2020</p> <p>N° Conto economico <u>5.03.02.01.0102</u></p> <p>N° Conto Patrimoniale _____</p> <p>Budget assegnato anno 2020 (euro) <u>2.885.000,00</u></p> <p>Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale</p> <p style="text-align: center;">STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET <u>GEST. TECNICA</u></p> <p style="text-align: center;">Scheda BUDGET allegata datata <u>21/05/2020</u></p> <p>Il Responsabile del procedimento </p> <p style="text-align: right;">Il Direttore dell'U.O.C. </p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ai sensi della Legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita con la L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

**Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica Arch. Giuseppe Antonio Bono**

L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di maggio, nella sede della U.O.C. dell'Azienda A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo

**Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica Arch. Giuseppe Antonio Bono**

in forza delle funzioni delegate espressamente attribuite con deliberazione del Direttore Generale n. 172 del 23/05/2019, assistito da Luigi Acosta, quale segretario verbalizzante adotta la seguente determina:

**Visto** il D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la Legge della Regione Sicilia 14 aprile 2009 n. 5 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";

**Richiamata** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 172 del 29/05/2019, esecutiva, con la quale l'Arch. Giuseppe Antonio Bono, in qualità di Direttore U.O.C. Gestione Tecnica è stato delegato, ai sensi di legge, alla firma di specifici provvedimenti amministrativi tra cui rientra il presente provvedimento;

Il Direttore della U.O.C. Gestione Tecnica **Arch. Giuseppe Antonio Bono**,

**Premesso che** nell'ambito dei lavori di ristrutturazione del piano secondo del padiglione 12 è stato collocato un nuovo gruppo frigo marca Clivet, che serve l'impianto di climatizzazione, sia del nuovo secondo piano che del piano primo;

**Atteso** che a seguito dell'emergenza Covid – 19 al secondo piano del Padiglione 12 è stata trasferita l'U.O. di Chirurgia Vascolare;

**Atteso**, altresì, che a seguito di diverse segnalazioni della suddetta UU.OO. si è verificato il mal funzionamento dell'impianto di climatizzazione di cui si tratta;

**Rilevato** che è stata contattata la ditta Sauter, casa madre del sistema di termoregolazione, e che a seguito di sopralluogo ha inoltrato il preventivo per le apparecchiature guaste e l'intervento da effettuare sull'impianto per la sostituzione degli stessi, la messa in servizio dell'impianto stesso;

**Rilevata** l'urgenza, atteso che detta macchina garantisce la climatizzazione sia del piano primo dove si trova allocata l'U.O. di Cardiologia, sia il piano secondo dove si trova allocata l'U.O. di Chirurgia Toracica;

**Visto** il preventivo offerta n. AD.2036060.1.00. del 15/05/2020 della ditta Sauter Italia S.p.A. di importo pari ad € 2.511,50;

**Visto** la mail del 18/05/2020 con la quale, a seguito della richiesta per le vie brevi, la ditta Sauter Italia S.p.A. proponeva uno sconto del 5% sull'offerta, e che veniva approvato dal Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica per € 2.380,00 oltre IVA;

**Atteso** che, in virtù dell'importo, si può procedere all'affidamento diretto in urgenza ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs. 50/16 e s.m.i. in quanto ne ricorrono i presupposti;

**Atteso** che l'intervento di cui si tratta trova copertura per complessivi € 2.903,60 sul conto n. 5.03.02.01.0102 del bilancio 2020;

**Dato atto** della regolarità della istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata;

**Dato atto** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito della istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, come modificato dalla L. 20 dicembre 1996 n. 639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione – nonché nell'osservanza dei contenuti del Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione 2020-2022;

#### D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono tutti integralmente riportati e trascritti:

- 1) **Approvare** l'intervento di riparazione del sistema di termoregolazione del gruppo frigo a servizio dell'impianto di climatizzazione del Pad 12 di cui al preventivo offerta n. AD.2036060.1.00. del 15/05/2020 della ditta Sauter Italia S.p.A., autorizzato dal Direttore dell'U.O.C. Gestione tecnica in urgenza, per € €. 2.380,00 oltre oneri fiscali;
- 2) **Dare atto** che il costo di cui al presente atto di € complessivi € 2.903,60 è da imputare sul conto n. 5.03.02.01.0102 del bilancio 2020;
- 3) **Dare atto** che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è custodita presso l'ufficio competente dell'U.O.C. Gestione Tecnica;
- 4) **Di trasmettere** il presente provvedimento, per un eventuale successivo controllo, alla Direzione Generale,

al Collegio Sindacale, ed alla U.O.C. Economico Finanziaria;

- 5) **Di disporre**, che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web aziendale nella sezione "Determine Dirigenziali" verrà curata da questa U.O.C. Gestione Tecnica;
- 6) **Di dare atto** ex art. 6 bis L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il RUP e per chi lo adotta.

IL DIRETTORE  
U.O.C. Gestione Tecnica  
Arch. Giuseppe Antonio Bono

Il Segretario Verbalizzante

*Carlo Azedev*

**PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente determina, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 26-05-2020 al giorno \_\_\_\_\_

**Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi**  
Dott.ssa Paola Vitale

- 
- 
- Determina non soggetta al controllo preventivo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

**ESECUTIVA**

- Per decorso il termine di giorni 10 dalla data di pubblicazione
- Determina non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

**IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

---

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

Notificata in Archivio il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

**Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi**  
Dott.ssa Paola Vitale

---

Altre annotazioni

---

---

---

---



**Allegato alla proposta nr TEC-35-2020 del 21/05/2020**

**Importo Proposta 2.903,60**

**Oggetto: Lavori per riparazione della termoregolazione Sauter Italia s.P.A. del Gruppo Frigo marca Clivet a servizio dell'impianto di climatizzazione del piano primo e secondo del pad.12**

Conto Economico	Macro Struttura	Budget Assegnato	Variazioni Budget	Budget Autorizzato	Prop. Delibera	Budget Impegnato Delibera nr.	Importo	Budget Disponibile
5.03.02.01.0102 - Manutenzione e riparazione impianti e macchinari	TECN	7.885.000,00	-2.500,00	7.867.610,64				4.665,76

TEC-35-2020

2.903,60

**TOTALE PRENOTATO**

**2.903,60**

Il Responsabile della Struttura Assegnataria di Budget

