

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

DETERMINA n. 94 TEC/2020 del 03-09-2020

OGGETTO: Lavori urgenti di sostituzione del gruppo frigo a servizio del padiglione 7 (ex chirurgia toracica) – Ditta Gam Clima - CIG Z8C2DEEEA0

<p style="text-align: center;">U.O.C. Gestione Tecnica</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Proposta n. <u>104</u> del <u>04-09-2020</u></p> <p><input type="checkbox"/> Non comporta spese e/o oneri a carico del bilancio</p> <p style="text-align: center;">Il Responsabile U.O.S. Gestione e Manutenzioni Impianti Ing. E. Basilico</p> <p style="text-align: center;">Il Direttore F.F. U.O.C. Gestione Tecnica Ing. V. Spera</p>	<p style="text-align: center;">U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO VERIFICA CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2020</p> <p>N° Conto economico <u>5.05.02.01.0102</u></p> <p>N° Conto patrimoniale _____</p> <p>Budget assegnato anno 2020 (euro) <u>8.282.500,00</u></p> <p>Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto ed i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del budget aziendale</p> <p style="text-align: center;">STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET <u>GESTIONE TECNICA</u></p> <p style="text-align: center;">Scheda budget allegata datata <u>01/09/2020</u></p> <p>Il Responsabile del Procedimento _____</p> <p style="text-align: right;">Il Direttore dell'U.O.C. Dott.ssa R. Di Fresco _____</p>
---	--

Ai sensi della Legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita con la L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

Il Direttore F.F. dell'U.O.C. Gestione Tecnica Ing. Vincenzo Spera

L'anno duemilaventi il giorno tre del mese di settembre, nella sede della U.O.C. Gestione Tecnica dell'Azienda A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo in forza delle funzioni delegate espressamente attribuite con deliberazione del Direttore Generale n. 876 del 06/08/2020, assistito da Ronetta Aceo, quale segretario verbalizzante adotta la seguente determina:

Il Direttore ad interim della U.O.C. Gestione Tecnica Ing. Vincenzo Spera,

Vista il verbale di somma urgenza del 28/07/2020 (all. A) redatto dall'ing. Ernesto Basilico Responsabile dell'U.O.S. Gestione e Manutenzioni impianti secondo quanto previsto dall'art. 163 D.Lgs. 50/16 e smi, con cui si comunica la necessità di sostituire il gruppo frigo a servizio del padiglione 7 denominato "Chirurgia Toracica";

Considerato che la mancanza di climatizzazione nelle unità operative di Ortopedia e Neurochirurgia avrebbe comportato gravi interruzioni al servizio di cura e terapia dei pazienti;

Visto i preventivi di spesa (All B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7) presentati dalle ditte Gruppo Servizi Tecnici, Gam Clima, Guerrato, Impresa La Barbera, Impresa Grimaudo, Grippi impianti, GL costruzioni;

Visto il verbale di gara informale (All C) redatto il 03/08/2020 dall'Arch. Vincenzo Campo e dall'arch. Francesco Bono dell'UOC "Gestione tecnica" da cui si desume che il preventivo maggiormente conveniente per questa Azienda è quello presentato dalla ditta Gam Clima prot. GAM/gm 057/20 del 30/07/2020 (allegato B2), con cui si comunica che il costo totale per la sostituzione del gruppo frigo ammonta ad €. 39.990,00+iva;

Visto il parere di congruità positivo espresso, in calce al preventivo di cui al punto precedente, dall'ing. Ernesto Basilico responsabile dell'UOS Gestione e Manutenzione Impianti;

Considerato inoltre che la manutenzione straordinaria dei gruppi frigo non è ricompresa all'interno degli oneri a canone del Servizio Energia affidato alla ditta Guerrato;

Visto il CIG Z8C2DEEEA0 (All. D) attribuito il 07/08/2020 dalla Autorità Nazionale Anticorruzione al presente affidamento;

Vista la regolarità del DURC n° INAIL 22438983 (All. E) rilasciato dall'INAIL il 16/06/2020 ed avente scadenza il 14/10/2020;

Dato atto che il costo del presente provvedimento di complessivi €. 48.787,80 (iva compresa) va imputato sul conto 5.03.02.01.0102 "Riparazione impianti";

Preso atto della regolarità dell'istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata;

Dato atto che il dirigente proponente il presente provvedimento sottoscrivendolo attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.3 del DL 23 ottobre 1996 n°543 come modificato dalla L 20 dic 1996 n°639 e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L 6 nov 2012 n°190 nonché nell'osservanza dei contenuti del piano aziendale della prevenzione della corruzione 2020-2022;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui riportati,



Prendere atto dell'affidamento in somma urgenza della sostituzione del gruppo frigo a servizio del padiglione 7 denominato "Chirurgia Toracica" alla ditta Gam Clima a fronte del preventivo prot.

GAM/gm 057/20 del 30/07/2020 di €. 39.990,00 +iva ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 50/16 e smi;

di dare atto che il costo del presente provvedimento di complessivi €. 48.787,80 iva compresa sarà imputato sul conto 5.03.02.01.0102 "Riparazione impianti";

prendere atto che i ruoli di RUP e Direttore dei presenti lavori sono stati svolti dall'ing. Ernesto Basilico Responsabile dell'UOS "Gestione e manutenzione impianti";

di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione generale, al collegio sindacale ed alla UOC Economico-Finanziaria;

di pubblicare il presente provvedimento sul sito web aziendale nella sezione "Determine dirigenziali";

di dare atto ex art.6 bis L 241/1990 che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitti di interesse per il RUP e per chi lo adotta.

disporre che gli allegati "A", "B" "C" "D" ed "E" costituiscano parte integrante del presente provvedimento.

IL DIRETTORE F.F.
U.O.C. Gestione Tecnica
Ing. Vincenzo Spera



Il Segretario Verbalizzante



PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 06-09-2020 al giorno _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

-
-
- Determina non soggetta al controllo preventivo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA

- Per decorso il termine di giorni 10 dalla data di pubblicazione
- Determina non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,



IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni



A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
 Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo
 sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111
 P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
 Azienda S.p.A. al 100% di partecipazione

Allegato alla proposta nr TEC-104-2020 del 01/09/2020

Importo Proposta 48.787,80

Oggetto: Lavori urgenti di sostituzione del gruppo frigo a servizio del padiglione 7 (ex chirurgia toracica)- Ditta Klima -CIG-Z8C2DEEEA0

Conto Economico	Macro Struttura	Budget Assegnato	Variazioni Budget	Budget Autorizzato	Prop. Delibera	Budget Impegnato Delibera nr.	Importo	Budget Disponibile
5.03.02.01.0102 - Manutenzione e riparazione impianti e macchinari	TECN	7.885.000,00	197.500,00	7.941.898,88				57.095,94

TEC-104-2020

48.787,80

TOTALE PRENOTATO

48.787,80

X Il Responsabile della Struttura Assegnataria di Budget



" All A "



Civico Di Cristina Benfratelli

VERBALE SOMMA URGENZA
(art. 163 D.Lgs 50/16 e s.m.i.)

Giorno 28/07/2020 alle ore 15,00 circa sono stato contattato dai tecnici della ditta Guerrato che mi hanno avvertito della presenza di un guasto nel refrigeratore a servizio del padiglione di chirurgia toracica.

Recatomi sul posto constatavo il guasto irreparabile del refrigeratore d'acqua RC Group modello REVERSO AELN MODEL 220. S2 G8 SN 98.01141 costruito nel 1998.

Lo scambiatore di calore freon-acqua si presentava bucato in più punti a causa della ruggine. Tale pezzo non è più riparabile ed inoltre non è più in vendita in quanto trattasi di apparecchiatura costruita 22 anni fa. Il gruppo comunque nel suo complesso continua a funzionare con una potenzialità fortemente ridotta.

La funzione di tale refrigeratore è quella di alimentare le unità di trattamento aria (UTA) a servizio dei reparti di degenza (Ortopedia, Neurochirurgia) presenti all'interno del padiglione 7 (Chirurgia toracica). In particolare risulta svantaggiata la degenza di neurochirurgia che rappresenta il punto più distante dal gruppo.

Ho quindi richiesto con estrema urgenza un preventivo per la sostituzione del gruppo a dieci ditte tra cui la stessa ditta Guerrato che in atto cura il "Servizio Energia".

Si prevede una spesa di circa €. 80.000 ed un tempo di due settimane per la sostituzione del gruppo.

Palermo li, 28/07/2020

L'ingegnere dirigente

Ing. Ernesto Basilico

**GIUSEPPE
GRIMAUDO**

CN = GRIMAUDO
GIUSEPPE
C = IT

IMPRESA GRIMAUDO GIUSEPPE



*Via Strage 14 Luglio 1943, 19
91011 Alcamo (TP)
TEL/FAX 0924/506661
P.IVA 00091460816
Cod Fisc GRM GPP 50D25 A176B
e-mail impresagramaudogiuseppe@gmail.com
pec: Giuseppe.grimaudo@cgn.legalmail.it*

Spett.le Civico Di Cristina Benfratelli

OGGETTO: Risposta Vostra richiesta di preventivo per la sostituzione urgente di una pompa di calore ad acqua – padiglione chirurgia toracica

Il sottoscritto Grimaudo Giuseppe nato ad Alcamo il 25/04/1950 ed ivi residente nel Corso Gen. Medici n. 49, nella qualità di titolare e direttore tecnico dell'omonima impresa con sede in Alcamo nella Via Strage 14 Luglio 1943,19, P.IVA 00091460816, iscritto al Registro Nazionale Gas Fluorurati ad effetto serra di Palermo limitatamente al Reg. (UE) 2015/2067 e Reg. (CE) 304/2008 dal 19/4/2013, certificato n. 2443/15 emesso il 23/11/2015, in riferimento alla Vostra richiesta di preventivo per la sostituzione di una pompa di calore ad acqua

OFFRE

- Per la fornitura e l'installazione di una Pompa di calore ad acqua marca Galletti (di cui si allega scheda tecnica) completa di:

Comando avanzato

Valvola elettronica

Pompa

Serbatoio

Ventilatori EC

Valvola solenoide sul liquido

Rubinetti intercettazione filtro

Kit A2L ready (sensori fughe gas+centralina).

Incluso il primo avviamento, l'onere per il noleggio della gru ed ogni altro onere per la movimentazione ed il collegamento idrico ed elettrico della pompa di calore e inoltre l'onere per lo smontaggio e smaltimento del vecchio gruppo (RC Group Reverso AELN Model 220. S2 G8 SN 98.01141), il tutto, se con immediata conferma, entro in termini richiesti

L'importo di € 79.700,00 oltre IVA (euro settantanovemilaemilasettecento/00)

Alcamo, 3/08/2020

Il titolare

Impresa **GRIMAUDO GIUSEPPE**
Via Strage 14 Luglio 1943, 19 - 91011 Alcamo (TP)
Cod. Fisc GRM GPP 50D25 A1768
Part. IVA 00091460816

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE GRIMAUDO

CN = GRIMAUDO GIUSEPPE
C = IT

Rovigo, 31 luglio 2020

Spett.le
ARNAS Civico Palermo
Piazza Leotta, 4
PALERMO

½ pec: tec.ospedalecivicopa@pec.it

Prot. SL001/2020/ 32/AS/fm

Oggetto: Richiesta di preventivo per sostituzione urgente di pompa di calore ad acqua –
padiglione Chirurgia Toracica


Con riferimento alla Vostra richiesta prot. n. 12326 del 30 luglio 2020 il sottoscritto
ANTONIO SCHIRO legale rappresentante della Guerrato S.p.A.

OFFRE

per l'esecuzione dei lavori in oggetto l'importo totale complessivo di **€. 65.011,61** (diconsi euro
sessantacinquemilaundici/sessantuno) oltre IVA.

Distinti saluti

Guerrato S.p.A.





GRUPPO
SERVIZI TECNICI SRL

ASSISTENZA - MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI

B/

Spett.le

CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI
U.O.C. Gestione tecnica
Piazza Nicola Leotta, 4
90127 Palermo

C.a. *Ing. Ernesto Basilico*

Prev. N. 0106 20

OGGETTO: FORNITURA POMPA DI CALORE PADIGLIONE CHIRURGIA
TORACICA – OSPEDALE CIVICO

A seguito della vostra richiesta Vi presentiamo la nostra migliore offerta per la sola
fornitura delle apparecchiature in oggetto.

FORNITURA DI N. 4 POMPE DI CALORE RAFFREDDATE AD ARIA PER
INSTALLAZIONE ESTERNA MACHIO CLIVET MODELLO WSAN-XES 20.2.

Data 30/07/2020

TIMBRO E FIRMA

Gruppo Servizi Tecnici s.r.l.

Piazza San marino 2 – Palermo

P.iva 06508770820

Data

PER ACCETTAZIONE

Den. Amm. : A.R.N.A.S.

Cod. AOO : DIRAZI

N. Prot. : 0012506

Data Prot. : 03-08-2020 12:14:19

Tipo Reg. : Entrata

Cod. Reg. : REG_PRO_GEN_191217170554_E_U





GRUPPO
SERVIZI TECNICI SRL

ASSISTENZA - MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI

ELENCO UNITÀ SELEZIONATE

	DESCRIZIONE	Q.TA	PREZZO NETTO	
1-	WSAN-XES 20.2 Pompa di calore raffreddata ad aria per installazione esterna (R410A-400TN)	4		
	> Garanzia Tipo R: 24 mesi data di messa in funzione, 30 mesi data fatturazione			
	> SPESE DI TRASPORTO			
	> MESSA IN FUNZIONE			
2-	PESM00002 - KIT COLLEGAMENTO TUBI UNITÀ MODULARI WSAN-XES 18.2 - 35.2			
	> SPESE DI TRASPORTO			
		TOTALE	€	53.000,00 + iva

eco contributo RAEE assolto ove dovuto

DATA SCADENZA OFFERTA 2-ott-2020
RESA MERCE: FRANCO CON ADDEBITO IN FATTURA
PAGAMENTO: 60-90-120 GG DF F.M.
CONSEGNA UNITÀ: da concordarsi
12 mesi dall'avviamento, massimo 18 mesi COLLAUDO:
dalla consegna
funzionale a fine linea di produzione INDIRIZZO DI SPEDIZIONE:

Fiduciosi che la presente incontri la Vostra approvazione, ci è gradita l'occasione per porgerVi i nostri migliori saluti.

B3

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Prot. SL001/2020/ 32/AS/fm - Offerta fornitura pompa di calore padiglione Chirurgia Toracica

Mittente: "Per conto di: guerrato@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

Data: 03/08/2020, 11:26

A: <tec.ospedalecivicopa@pec.it>

CC: <maggio@guerrato.it>, <loreggia@guerrato.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 03/08/2020 alle ore 11:26:32 (+0200) il messaggio "Prot. SL001/2020/ 32/AS/fm - Offerta fornitura pompa di calore padiglione Chirurgia Toracica" è stato inviato da "guerrato@pec.it"

indirizzato a:

loreggia@guerrato.it maggio@guerrato.it tec.ospedalecivicopa@pec.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec292.20200803112632.17431.808.1.64@pec.aruba.it

— postacert.eml —

Oggetto: Prot. SL001/2020/ 32/AS/fm - Offerta fornitura pompa di calore padiglione Chirurgia Toracica

Mittente: <guerrato@pec.it>

Data: 03/08/2020, 11:30

A: <tec.ospedalecivicopa@pec.it>

CC: <maggio@guerrato.it>, <loreggia@guerrato.it>

Buongiorno,
vedasi allegata documentazione.
Distinti saluti

logofirma

Viale delle Industrie, 8 - 45100 Rovigo
Tel. 0425/473111 - Fax 0425/404355

*Il contenuto di queste e-mail è rivolto unicamente alle persone cui è indirizzato, e può contenere informazioni la cui riservatezza è tutelata. Sono vietati la riproduzione e l'uso di questa e-mail in mancanza di autorizzazione del destinatario. Se avete ricevuto questa e-mail per errore, vogliate cortesemente darne notizia al Mittente, tramite fax o mail.
Quanto precede è valido ai fini del rispetto del D.Lgs. 196/03, sulla tutela dei dati personali.*

?ui=

Per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente, vi preghiamo di stampare questa e-mail solo in caso di effettiva necessità.
Please consider the environment before printing this e-mail.

— Allegati: —

dati-cert.xml

979 bytes

postacert.eml

1,2 MB

IMPRESA LA BARBERA GASPARE

EDILIZIA GENERALE, IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI

ATTESTAZIONE S.O.A. I4097AL/07/00

C.C.I.A.A. DI PALERMO N° 72793



Spett. le A.R.N.A.S.
Civico Di Cristina Benfratelli
U.O.C. Gestione Tecnica
Piazza Nicola Leotta, 4
90127 Palermo

PRV. 96 del 03/08/2020

OFFERTA PER LA SOSTITUZIONE URGENTE DI POMPA DI CALORE AD ACQUA-PADIGLIONE CHIRURGIA TORACICA

Il sottoscritto La Barbera Gaspare C.F. LBRGPR52M24G273E, titolare e direttore tecnico della omonima impresa con sede in Palermo Viale Regione Siciliana n. 10120 ed uffici in via Norvegia n. 55, partita IVA 00502280829, stimata la fornitura della nuova apparecchiatura, i lavori impiantistici e l'incidenza degli oneri necessari nonché quelli da voi richiesti e precisamente per: la fornitura in opera di una pompa di calore monoblocco **EMICON PAE 2502 S Kc**

CICLO ESTIVO

POTENZA FRIGORIFERA kW 256,8

Potenza assorbita totale kW 92,2

Corrente assorbita totale A 150,8

Temperatura fluido (in/out) °C 12/7

Portata fluido m³/h 44,2

Perdite di carico kPa 60

Temperatura aria esterna °C 35

CICLO INVERNALE

POTENZA TERMICA kW 335,1

Potenza assorbita totale kW 87,9

Corrente assorbita totale A 146,4

Temperatura fluido (in/out) °C 40/45

Temperatura aria esterna °C 10

Portata fluido m³/h 58,2

Perdite di carico kPa 96

INDICI ENERGETICI UNITA'

CICLO ESTIVO

SCOP kW/kW 3,41

EER Gross kW/kW 2,99

EER Net kW/kW 2,79

CICLO INVERNALE

COP Net kW/kW 3,81

COP Gross kW/kW 4,11

COMPRESSORI

Refrigerante R410

Tipo Scroll

Quantità n. 4

Parzializzazione Gradini 4

Circuiti gas n. 2

SCAMBIATORE LATO FLUIDO

Tipo Piastre

Fluido Acqua

Quantità n. 1

Den. Amm. : A.R.N.A.S.
Cod. AOO : DIRAZI
N. Prot. : 0012522
Data Prot. : 03-08-2020 13:13:01
Tipo Reg. : Entrata
Cod. Reg. : REG_PRO_GEN_191217170554_E_U



IMPRESA LA BARBERA GASPARE

EDILIZIA GENERALE, IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI
ATTESTAZIONE S.O.A. I4097AL/07/00
C.C.I.A.A. DI PALERMO N° 72793



VENTILATORI

Quantità n. 4

Tipo Assiali

Velocità di rotazione RPM 685

Potenza assorbita totale kW 6,28

Corrente assorbita A 11,6

Portata aria m³/h 77600

DATI ELETTRICI GLOBALI

(COMPRESIVI DI ACCESSORI)

Massima corrente assorbita FLA A 236

Tensione d'alimentazione V-ph-Hz 400/3/50 C

Corrente assorbita totale A 162,7

Potenza assorbita totale kW 97,7

Corrente di avviamento LRA A 338

PRESSIONE SONORA dB(A) 67,1

- PRIMO AVVIAMENTO
- NOLEGGIO DELLA GRU E MOVIMENTAZIONE
- COLLEGAMENTI IDRICO ED ELETTRICI
- ONERI DI SMONTAGGIO E LO SMALTIMENTO DEL VECCHIO GRUPPO ESCLUSA EVENTUALE CERTIFICAZIONE DELLO SMALTIMENTO ECOLOGICO
- TEMPI PREVISTI 15 GG SOLARI DA VS ORDINE TRANNE CAUSE DI FORZA MAGGIORE

RICHIEDE

Euro 48.000,00 (quarantottomila/00) escluso IVA.

Palermo , 03/08/2020

Il Titolare

IMPRESA LA BARBERA GASPARE

Edilizia generale, impianti elettrici e tecnologici

V.le Regione Siciliana, 10120 Palermo

Cod. Fisc. LBR GPR 52M24 G273E

Part. IVA 00502280829

B5

Documentale No Problem - Ricevuta avvenuta registrazione di protocollo n. 0012533 del: 03/08/2020 13:26:36

Amministrazione: aocdcb - A.R.N.A.S. CIVICO - DI CRISTINA E BENEFRATELLI

AOO: DIRAZI - A.R.N.A.S.

Registro: REG_PRO_GEN_191217170554_E_U - Registro Protocollo Generale - Registro Protocollo Generale

Anno: 2020

Data Protocollo: 03/08/2020 13:26:36

N° Protocollo: 0012533

Tipo: Entrata

Mittente/i: Grimaudo - giuseppe.grimaudo@cgn.legalmail.it

Destinatario/i: Settore Patrim. e Tecnico - 056006 - aocdcb,

BASILICO ERNESTO - ernesto.basilico@arnascivico.it - Dipendenti - aocdcb


Oggetto: POSTA CERTIFICATA: RE: Invio documento Richiesta preventivo per sostituzione urgente pompa di calore ad acqua - pad. Chir.Toracica.pdf - Richiesta preventivo per sostituzione urgente pompa di calore ad acqua - pad. Chir.Toracica



Classificazione: -

Operatore di protocollo: Direttore Gestione Tecnica - gestione.tecnica@arnascivico.it - Settore Patrim. e Tecnico - 056006 - 056006

Si comunica che il documento avente oggetto: "POSTA CERTIFICATA: RE: Invio documento Richiesta preventivo per sostituzione urgente pompa di calore ad acqua - pad. Chir.Toracica.pdf - Richiesta preventivo per sostituzione urgente pompa di calore ad acqua - pad. Chir.Toracica" è stato protocollato con N° 0012533 del: 03/08/2020 13:26:36

Data: 03/08/2020





Attestazione n° 57473/3/00
Cat. OG11 classe III-BIS
Cat. OS19 classe II
Cat. OS28 classe I



Certificato
RINA n° 3657/19



B6

Spett.
Ospedale Civi
Palermo

Den. Amm. : A.R.N.A.S.
Cod. AOO : DIRAZI
N. Prot. : 0012534
Data Prot. : 03-08-2020 13:30:27
Tipo Reg. : Entrata
Cod. Reg. : REG_PRO_GEN_191217170554_E_U

Palermo, 03/08/2020
Prot.: 158/2020

Oggetto: preventivo di spesa



In riferimento alla Vs. richiesta e nostro sopralluogo, Vi sottoponiamo nostra migliore offerta per la sostituzione del gruppo frigo RC group installato nell'edificio 7.

L'offerta comprende:

- La sostituzione del vecchio gruppo RC group con un nuovo gruppo.
- La gru per il sollevamento del vecchio gruppo e il sollevamento del nuovo gruppo.
- Le eventuali modifiche dell'impianto sia elettrico che idrico per il collegamento del gruppo.
- Il trasporto a discarica escluso gli oneri per il conferimento a discarica.

A corpo € 43.801,00 + iva

Esclusioni: quanto non espressamente indicato,

In attesa di Vs. cortese cenno di riscontro, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.


GRIPPI IMPIANTI dei Fratelli Grippi Antonino e Gabriele & C. s.a.s.

Sede legale - Uffici e Sede Operativa: Via Luigi Vanvitelli, 1/m - Tel 0916850530 Fax 0912510017 - PALERMO -

www.grippiimpianti.it - email info@grippiimpianti.it - pec maillegal@pec.grippiimpianti.it

P.IVA: 04045840826 - codice univoco per E-FATTURA: **USAL8PV**

B7



Impresa Costruzione – Giuseppe Li Manni

Azienda Ospedaliera di Rilievo
Nazionale e di Alta Specializzazione
Piazza N. Leotta n. 4
90127 Palermo

**OGGETTO: Preventivo per sostituzione urgente di pompa di calore ad acqua – padiglione
chirurgia toracica.**

Il sottoscritto **Li Manni Giuseppe**, nato a San Giuseppe Jato (PA) il 29 maggio 1955, in qualità di rappresentante legale e direttore tecnico dell'impresa omonima, con sede e domicilio fiscale in San Giuseppe Jato (PA) via Badia n. 110, iscritta all'anagrafe tributaria con codice fiscale LMNGPP55E29H933S e partita I.V.A. 05089680820, per i lavori in oggetto indicati e meglio specificati nella lettera di invito con n. prot. 0012332 del 30/07/2020, chiede un importo pari ad € 62.500,00 (€ SESSANTADUEMILACINQUECENTO/00)

San Giuseppe Jato, li 03/08/2020

L'IMPRESA
(Li Manni Giuseppe)
GIUSEPPE LI MANNI
03.08.2020
09:21:58 UTC



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione

VERBALE DI GARA INFORMALE

Con verbale di somma urgenza del 28/7/2020 si constatava che la pompa di calore ad acqua RC Group a servizio dell'impianto di climatizzazione del padiglione di chirurgia Toracica è guasto, per cui si è provveduto ad attivare procedura urgente per la sua sostituzione mediante la richiesta di n. 10 preventivi a ditte di fiducia dell'Azienda, da presentarsi a mezzo pec entro le ore 12,00 del giorno 03/08/2020.

In data odierna, il sottoscritto Arch. V. Campo Collaboratore Tecnico presso l'U.O.C. Gestione Tecnica – titolare della Posizione Organizzativa presso la stessa U.O., coadiuvato dal Geom. Giuseppe Vassallo Collaboratore Tecnico presso l'U.O.C. Gestione Tecnica, si verifica che sono pervenute n. 7 pec, tutte entro i termini previsti dalla lettera d'invito, che di seguito si elencano:

Gruppo servizi Tecnici s.r.l. che offre un importo di € 53.000,00 oltre IVA;

G.A.M. Clima di Motisi Giuseppe & C. che offre un importo di € 40.000,00 oltre IVA;

Impresa Giuseppe Li Manni che offre un importo di € 62.500,00 oltre IVA;

Guerrato S.p.A. che offre un importo di € 65.011,61 oltre IVA;

La Barbera Gaspare che offre un importo di € 48.000,00 oltre IVA;

Grimaudo Giuseppe che offre un importo di € 79.700,00 oltre IVA;

Grippi Impianti che offre un importo di € 43.801,00 oltre IVA.

Si verifica che l'offerta più bassa è quella della ditta G.A.M. Clima di Motisi Giuseppe & C che ha presentato l'offerta di € 40.000,00 oltre oneri fiscali.

Per cui i lavori di cui si tratta, vengono affidati alla ditta G.A.M. Clima di Motisi Giuseppe & C, del che il verbale viene così letto e sottoscritto.

Arch. Vincenzo Campo

Geom. Giuseppe Vassallo



ANAC

Autorità Nazionale Anticorruzione

Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) › [Servizi](#) › [Servizi ad Accesso riservato](#) › [Smart CIG](#) › [Lista comunicazioni dati](#) › [Dettaglio CIG](#)

Utente: Ernesto Basilico

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: ARNAS CIVICO - DI CRISTINA - BENFRATELLI - AREA TECNICA

Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z8C2DEEEA0
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 39.990,00

Oggetto	Sostituzione urgente pompa di calore ad acqua padiglione chirurgia toracica
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	LAVORI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Contratto non attivo presso il soggetto aggregatore (di cui all'art. 9, commi 1 e 2 del DL 66/2014) di riferimento o Consip e mancanza di accordi di collaborazione tra questi al momento della richiesta del rilascio del CIG

[Annulla Comunicazione](#) | [Modifica](#)

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

All E



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_22438983	Data richiesta	16/06/2020	Scadenza validità	14/10/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GUERRATO SPA
Codice fiscale	00099440299
Sede legale	VIALE DELLE INDUSTRIE, 8 45100 ROVIGO (RO)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.