



Tabella ventilconvettori del tipo "cassette" per installazione ad incasso su controsoffitto modulare standard 600 x 600 mm.

	Prestazioni certificate Eurovent : - potenza frigorifera sensibile 1.520 W - potenza termica ( 70°C ) 2.600 W - portata aria ( min - max ) 300 - 600 mc/h
	Prestazioni certificate Eurovent : - potenza frigorifera sensibile 2.240 W - potenza termica ( 70°C ) 2.600 W - portata aria ( min - max ) 300 - 600 mc/h

COMMITTENTE: Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione  
 Ospedale Civico e Benfratelli - Giovanni Di Cristina - Maurizio Ascoli 90127 PALERMO

PROGETTO ESEGUITO DA:  
 Servizi Italia S.p.A.  
 Via S. Pietro, 59/6 - Castellina di Stabia (NA)



LAVORO: **NUOVA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE**

DESCRIZIONE: **IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E VENTILAZIONE**  
**SCHEMA IMPIANTO VENTILCONVETTORI**  
**PIANO SECONDO**

A.T.I.:  
 Servizi Italia S.p.A. (capogruppo)  
 Via S. Pietro, 59/6 - 43019 Castellina di Stabia (NA)  
 P.IVA 02144660343

Il Direttore dei Lavori  
 (Arch. Antonio PALERMO)

Il Responsabile Unico del Procedimento  
 (Arch. Giuseppe Antonio BONO)

EMISSIONE: **TAVOLA**  
 19-10-2010 **019-1M09-0**  
 SCALA: 1:150